

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0709/V3/2025/0626

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

- (1) **MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU**
(2) **CZUJNIK RUCHU**

Typ/typy:

- (1) **MERGE MW-L, (2) MERGE ADJ-O,**
ALER MINI-W, ALER MINI-B, ALER MINI-B/B

Znak towarowy:

Kanlux

Podstawowe parametry: 220-240V~; 50Hz; klasa II; IP20;

(1) – GLS – max.1200W, LED – max.180W, CFL – max.720W, LFL – max.500;

(2) – GLS – max.800W, LED – max.120W, CFL – max.400W, LFL – max.300W

Oznaczenie od serii/partii: #AA

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

- Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**
Dyrektywa (RED) – 2014/53/EU
Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU
Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

- EN 60669-1:2018**
EN IEC 60669-2-1:2022 +A11:2022
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018
EN IEC 55015:2019 +A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021
EN 61547:2009
EN IEC 63000:2018

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

NWP/5573, NWP/5574, NWP/5571; ID 0709, ID 0710; S.CE/0626

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

Radzionków, 30.01.2025

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl