

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/1332/V1/2025/1190

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

MIKROFALOWY CZUJNIK OBECNOŚCI

Typ/typy:

- (1) **PRESENSOR-O-B NT, PRESENSOR-O-W NT,**
- (2) **PRESENSOR-O-WR-B PT, PRESENSOR-O-WR-W PT**

Znak towarowy:

Kanlux**Podstawowe parametry:** 220-240V~; 50Hz; klasa II; (1) – IP20; max 2000VA, (2) – IP20/IP54; max 1200VA;
CW radar 24GHz; P_{pr}<10mW**Oznaczenie od serii/partii:** #AC2

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU
Dyrektywa (RED) – 2014/53/EU
Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU
Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60669-1:2018
EN IEC 60669-2-1:2022 +A11:2022
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018
EN IEC 55015:2019 +A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021
EN 61547:2009
EN IEC 63000:2018**Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/12353, NWP/12364; ID 1332; S.CE/1190****Radzionków, 13.03.2025****Kanlux SA** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Stanczyk

Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)